

наименование эксплуатационной организации

ЖУРНАЛ

ПРОВЕРКИ ЗАГАЗОВАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ

и КОЛОДЦЕВ ОБЪЕКТА СУГ

Начат _____

Окончен _____

Дата проверки (месяц, число, время)	Ф.И.О. исполнителя	Наименование помещения или место расположения колодца	Концентрация газа в замеряемых точках помещения, %					
			номера точек по схеме					
			1/1а	2/2а	3/3а	4/4а	5/5а	6/6а
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Примечание. Точки 1, 2, 3 и т. д. замер загазованности нижней зоны помещения (не выше 0,3 м от пола): точки 1а, 2а, 3а и т. д. замер загазованности в зоне дыхания (1,5 м от уровня пола).

